



**Istituto di Istruzione Superiore  
ITI - ITA - IPSEOA " E. Majorana"**

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Rossano (CS)  
Presidenza 0983.515689 – Uffici 0983.511085 – Fax 0983.511104  
Cod.Fisc.: 87002040787  
Sito Internet: [www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)  
e-mail: csis064009@istruzione.it – PEC csis064009@pec.istruzione.it



**PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE**  
(D.Lgs. 81/2008, art. 18 comma 1 lettere h) e t) e dell'art. 5 D.M. 10.03.1998)  
A. S. 2023/24  
(Prot. N. 9942 del 26/10/2023)

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO – LOC. FRASSO**

<b>ALLEGATO N.2</b>	<b>A2- DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA</b>
---------------------	------------------------------------------------------------------------



## **A2- Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica**

### **Riassunto della popolazione scolastica IPSEOA**

Dirigente Scolastico = N.1

Personale Docente = N.63 (M 32 + F 31)

Personale Educativo = N.4 (M 1 + F 3)

Personale A.T.A. = N.17 (M 8 + F 9)

Alunni = N.234 (M 144 + F 90)

Totale Personale della scuola N. 319 persone

(Massimo Affollamento Ipotizzabile, Con Eventuali Persone Esterne 330 –  
Vedasi Allegato A4 - Modalità operative Piano di Evacuazione di seguito riportato)

### **Provvedimenti Antincendio in base alla Popolazione Scolastica**

Prevenzione incendi (art. 46 D.Lgs. 81/2008)

Nei luoghi di lavoro soggetti al presente D. Lgs. devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

In materia di prevenzione incendi si fa riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno in data 10 Marzo 1998 e da altre normative pertinenti.

**Piano di emergenza:** sia il DM 26/08/92 che il DM 10/03/98 prescrivono che siano prese misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

All'esito della valutazione del rischio incendio quindi, il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio, riportandole in un piano di emergenza, elaborato in conformità ai criteri previsti dall'allegato VIII del DM 10/03/98. In tale piano deve essere prevista l'assistenza alle persone disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone con arti fratturati e ai bambini.

### **Classificazione dell'Istituto in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92)**

Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone;

Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

**Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;**

**X**

Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;

Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

### **Prevenzione Incendi DPR 151/2011**

L'attività e nello specifico il numero di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'edificio sono tali da richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), per le attività individuate dal DPR 151/2011 ai n. 67.4.C e 71.3.C

### **Classificazione del Livello Rischio Incendio**

Valutazione del Rischio Incendio (in ottemperanza al D. M. 10 Marzo 1998) Al comparto scuola è attribuito un **Rischio Medio**